

BOON EDAM

Об'єкт №: _____

Тип дверей: _____

Двері №: _____

Розташування: _____

Чекліст технічного обслуговування: TQ
(Tourniket)

Royal Boon Edam International B.V. · Ambachtstraat 4 · 1135 GG Edam · The Netherlands

Офіційний представник Boon Edam в Україні: Parkan · parkan.ua · info@parkan.ua

Дата: _____ К-сть обертів: _____

Наряд №: _____ Технік (ПІБ): _____

		ПЕРЕВІРКА	ЧИЩЕННЯ	РЕГУЛ.	ЗМАЩЕННЯ	ПРИМІТКИ
Візуальна перевірка	Комплект загалом: стан підлоги, пошкодження, розбите скло, незакріплені деталі, гострі краї, бруд, застарілі елементи, протікання	☐	☐			
	Гумові ущільнювачі скла	☐				
	Щітки	☐				
	Освітлення	☐	☐			
	Вигнуті стінки	☐				
	Стулки дверей	☐				
	Пилозахисна кришка	☐				
	Наклейки безпеки та контрастні наклейки	☐				
	Комплект загалом: тест роботи	☐				
	Датчики руху	☐		☐		
Функційні тести	Панель керування TouchM	☐				
	Положення спокою	☐		☐		
	Робота гальма	☐		☐		
	Крутний момент і базова частота мотора:	☐		☐		
	Висока швидкість:	☐		☐		
Системи безпеки	Низька швидкість:	☐		☐		
	TRS* (верхній сенсор біля ступки)	☐	☐	☐		
	EBS (захист кінцевого буфера)	☐	☐	☐		
	SRD і TRS Slow* (планка ступки / сповільнення)	☐		☐		
	SRT (планка безпеки поворотної стіни)	☐				
	SRB (планка безпеки гнutoї стіни)	☐				
	SCD* (завіса складаної ступки)	☐		☐		
	Кнопка аварійної зупинки	☐				
	Виявлення блокування (block detection)	☐		☐		
	Пожежна сигналізація*	☐				
Механічні / електричні перевірки	Збій живлення	☐				
	Перевірка опцій					
	TL360N* (замок комплекту з нічним проходом)	☐				
	Стельові датчики*	☐	☐	☐		
	Складаний комплект ступок*	☐		☐		
	Автоскладаний комплект ступок*	☐	☐	☐	☐	
	Ручні нічні двері NLD*	☐	☐	☐	☐	
	Автоматичні нічні двері NLD*	☐	☐	☐	☐	
	Кнопка для людей з інвалідністю*	☐				
	Без кришки (стелі)					
Механічні / електричні перевірки	Кутовий енкодер	☐		☐		
	Перемикач скидання (reset)	☐		☐		
	Мотор-редуктор	☐			☐	
	Ламельне гальмо (TL360)*	☐		☐		
	Ланцюг і зірочки	☐		☐		
	Контактне кільце	☐	☐			
	Контакти реле	☐				
	Проводка	☐				
	Точки опори (осі)	☐		☐	☐	
	Стеля	☐	☐			
Механічні / електричні перевірки	Механічний замок*	☐	☐	☐	☐	
	Фільтр нагрівача*	☐				
	Фільтр повітряної завіси*	☐				
	Механізм замикання*	☐				

□ = передбачено (відмітити після виконання) · ☐ = не потрібно · √ = перевірено, ОК · X = потрібна робота · N/A = не застосовується · * опція
Скорочення: NLD — нічні замикальні двері; TL360/TL360N — електромагнітний замок комплекту (N — з нічним проходом); TRS — верхній сенсор біля ступки; EBS — захист кінцевого буфера; SRD — планка безпеки ступки; SRT — планка поворотної стіни; SRB — планка гнutoї стіни; SCD — захисна завіса складаної ступки; TouchM — панель керування машиною.

Оцінка стану дверей, рекомендації або коментарі

Підтверджено клієнтом як виконано правильно:

Від імені клієнта: _____ Дата: _____

Посада: _____ Підпис: _____